



POWERLINKS TRANSMISSION LIMITED

(A Joint Venture of TATA POWER & POWERGRID)

An ISO-9001; ISO-14001 and OHSMS-18001 Certified Company

PTL/FIN/23-24/02

January 31, 2024

The Secretary
The Central Electricity Regulatory Commission
Chanderlok Building,
3rd & 4th Floor, Janpath,
New Delhi

Dear Sir:

Sub : Central Electricity Regulations (Standards of Performance of inter – state transmission licensees) Regulations 2012.

As per Regulation 8, of the Central Electricity Regulations (Standards of Performance of inter –state transmission licensees) Regulations 2012, the inter-state transmission licensees, in accordance with section 59 of the Act, shall furnish to the Commission (a) the level of performance achieved and (b) the number of cases in which compensation was paid and (c) the aggregate of the compensation , in the formats in the Schedule of these regulations.

The Schedule I to Schedule –V as prescribed in the above regulations duly submitted for the period April 23 to September 2023. The certificates for April 2023 to September 2023 are received from Eastern Region Power Committee (ERPC) and for April 2023 to September 2023 are received from Northern Region Power Committee (NRPC).

Kindly acknowledge the receipt of the same.

Thanking you in anticipation.

Yours faithfully

For Powerlinks Transmission Ltd.



Avinash Chander Dhawan
Chief Financial Officer

Registered & Corporate Office:

10th Floor, DLF Tower A, District Centre Jasola, New Delhi 110025 Tel. : 91 11 45159500

Fax : 91 11 45159555 Email: powerlinks@powerlinks.co.in Website: www.powerlinks.co.in

CIN : U40105DL2001PLC110714



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of National Capital Territory of Delhi


₹100

e-Stamp


₹100 ₹100 ₹100 ₹100

Certificate No. : IN-DL36011092561875W
Certificate Issued Date : 31-Jan-2024 01:21 PM
Account Reference : IMPACC (IV)/dl954403/ DELHI/ DL-DLH
Unique Doc. Reference : SUBIN-DL95440334177021692894W
Purchased by : POWERLINKS TRANSMISSION LTD
Description of Document : Article 4 Affidavit
Property Description : Not Applicable
Consideration Price (Rs.) : 0
(Zero)
First Party : POWERLINKS TRANSMISSION LTD
Second Party : Not Applicable
Stamp Duty Paid By : POWERLINKS TRANSMISSION LTD
Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
(One Hundred only)

सत्यमेव जयते




₹100



Please write or type below this line

IN-DL36011092561875W



[Handwritten Signature]

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

**BEFORE
THE CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
NEW DELHI**

Submission of information as per Central Electricity Regulations (Standards of Performance of inter – state transmission licensees) Regulations 2012 for the period April 2023 to September 2023.

Powerlinks Transmission Ltd.
Registered Office:
Corporate Office:
10th Floor, DLF Tower A,
District Center, Jasola ,New Delhi-110025

Affidavit

I, Avinash Chander Dhawan, s/o Late Shri.C.B. Dhawan, aged 56 years residing at Flat No. 1502, Tower 24, Lotus Boulevard, Sector-100 Noida, Uttar Pradesh-201301 do solemnly affirm and say as follows:


1. I am the Chief Financial Officer of Powerlinks Transmission Ltd., and duly authorised to make this affidavit.
2. The documents attached with the affidavit are legible copies and duly attested by me.
3. That the statements made in the submission herein are based on Company's official records maintained in the ordinary course of business and I believe them to be true and correct.



(DEPONENT)

VERIFICATION

Solemnly affirmed at New Delhi on this 31th January 2024 that the contents of the above affidavit are true to my knowledge and belief that no part of it is false and none of the material has been concealed therefrom.



ATTESTED
RENU BALA REG No. 16727
NOTARY DELHI
GOVERNMENT OF INDIA
13 JAN 2024



(DEPONENT)

1. AC Transmission Line/ ICT/ Static Var Compensator/ Series Compensator/ HVDC (Back-to-Back Stations and Bi-Pole Links)/ Line Rectors/ Bus Reactors Outage Details for the month of Apr-2023

SCHEDULE I

Element Name	Outage		Restoration		Duration of Outage Attributable to				Reason of Outage	% Availability
	Date	Time	Date	Time	Inter-State Transmission Licensee Hrs:Min	Others Hrs:Min	System constraint/Natural calamity/Militancy Hrs:Min	Deemed Available Hrs:Min		
400kV NSLG-KISHANGANJ-I	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV NSLG-KISHANGANJ-II	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV NPRN-KISHANGANJ-I	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV NPRN-KISHANGANJ-II	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV NPRN-MUZ-I	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV NPRN-MUZ-II	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
MUZ-K-ANTI(BSEB)-I	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
MUZ-K-ANTI(BSEB)-II	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV BLY(PGCL)-MRT(PGCL)-I	09.04.23	13:04	09.04.23	20:40	07:36	--	--	--	Kite thread	97.36
	15.04.23	11:32	15.04.23	23:06	11:34	--	--	--	Kite thread	
400kV BLY(PGCL)-MRT(PGCL)-II	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV MRT(PGCL)-MND(PGCL)-III	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV MRT(PGCL)-MND(PGCL)-IV	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV BLY(UPPCL)-BLY(PGCL)-I	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV BLY(UPPCL)-BLY(PGCL)-II	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV GKP-LKO-I	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV GKP-LKO-II	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV GKP-MZP-1	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV GKP-MZP-2	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100



1. AC Transmission Line/ ICT/ Static Var Compensator/ Series Compensator/ HVDC (Back-to-Back Stations and Bi-Pole Links)/ Line Reactors/ Bus Reactors Outage Details for the month of May-2023

SCHEDULE I

Element Name	Outage			Restoration			Duration of Outage Attributable to				Reason of Outage	% Availability
	Date	Time	Date	Time	Inter-State Transmission License Hrs:Min	Others Hrs:Min	System constraint/ Natural calamity/ Militancy Hrs:Min	Deemed Available Hrs:Min				
400kV NSL-G-KISHANGANG-J-I	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL					--		100
400kV NSL-G-KISHANGANG-J-II	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--		--		100
400kV NPRN-KISHANGANG-J-I	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL					--		100
400kV NPRN-KISHANGANG-J-II	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--		--		100
400kV NPRN-MUZ-I	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--		--		100
400kV NPRN-MUZ-II	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--		--		100
MUZ-KANTI(GBEB)-I	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--		--		100
MUZ-KANTI(GBEB)-II	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--		--		100
400kV BL Y(PGCL)-MRT(PGCL)-I	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--		--		100
400kV BL Y(PGCL)-MRT(PGCL)-II	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--		--		100
400kV MRT(PGCL)-MND(PGCL)-III	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--		--		100
400kV MRT(PGCL)-MND(PGCL)-IV	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--		--		100
400kV BL Y(UPPCL)-BL Y(PGCL)-I	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--		--		100
400kV BL Y(UPPCL)-BL Y(PGCL)-II	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--		--		100
400kV GKP-LKO-I	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--		--		100
400kV GKP-LKO-II	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--		--		100
400kV GKP-MZP-1	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--		--		100
400kV GKP-MZP-2	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--		--		100



Signature

1. AC Transmission Line/ ICT/ Static Var Compensator/ Series Compensator/ HVDC (Back-to-Back Stations and Bi-Pole Links)/ Line Reactors/ Bus Reactors Outage Details for the month of June-2023

SCHEDULE I

Element Name	Outage		Restoration		Duration of Outage Attributable to				Reason of Outage	% Availability
	Date	Time	Date	Time	Inter-State Transmission Licensee Hrs:Min	Others Hrs:Min	System constraint/Military Hrs:Min	Deemed Available Hrs:Min		
400kV NSLG-KISHANGANJ-I	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV NSLG-KISHANGANJ-II	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV NPRN-KISHANGANJ-I	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV NPRN-KISHANGANJ-II	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV NPRN-MUZ-I	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV NPRN-MUZ-II	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
MUZ-KANTI(BSEB)-I	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV BLY(PGCL)-MRT(PGCL)-I	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV BLY(PGCL)-MRT(PGCL)-II	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	NIL
400kV MRT(PGCL)-MND(PGCL)-III	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV MRT(PGCL)-MND(PGCL)-IV	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV BLY(PGCL)-BLY(PGCL)-I	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV GKP-LKO-I	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV GKP-LKO-II	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV GKP-MZP-1	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV GKP-MZP-2	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100



1. AC Transmission Line/ ICT/ Static Var Compensator/ Series Compensator/ HVDC (Back-to-Back Stations and Bi-Pole Links)/ Line Reactors/ Bus Reactors Outage Details for the month of July-2023

SCHEDULE I

Element Name	Outage		Restoration		Duration of Outage Attributable to				Reason of Outage	% Availability
	Date	Time	Date	Time	Inter-State Transmission Licensee Hrs:Min	Others Hrs:Min	System constraint/Natural calamity/Militancy Hrs:Min	Deemed Available Hrs:Min		
400kV NSLG-KISHANGANJ-I	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV NSLG-KISHANGANJ-II	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV NPRN-KISHANGANJ-I	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV NPRN-KISHANGANJ-II	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV NPRN-MUZ-I	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV NPRN-MUZ-II	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
MUZ-KANTI(BSEB)-I	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
MUZ-KANTI(BSEB)-II	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV BL.Y(PGCL)-MRT(PGCL)-I	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV BL.Y(PGCL)-MRT(PGCL)-II	21.07.23	12:28:00	21.07.23	19:22:00	06:54:00	--	--	--	Shutdown for replacement of polymer insulators	99.07
400kV MRT(PGCL)-MAND(PGCL)-III	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV MRT(PGCL)-MAND(PGCL)-IV	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV BL.Y(UPCL)-BL.Y(PGCL)-I	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV BL.Y(UPCL)-BL.Y(PGCL)-II	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV GKP-LKO-I	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV GKP-LKO-II	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV GKP-MZP-1	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV GKP-MZP-2	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100



I. AC Transmission Line/ ICT/ Static Var Compensator/ Series Compensator/ HVDC (Back-to-Back Stations and Bi-Pole Links)/ Line Reactors/ Bus Reactors Outage Details for the month of Aug-2023

SCHEDULE I

Element Name	Outage		Restoration		Duration of Outage Attributable to			Reason of Outage	% Availability
	Date	Time	Date	Time	Inter-State Transmission Licensee Hrs:Min	Others Hrs:Min	System constraint/Natural calamity/Militancy Hrs:Min	Deemed Available Hrs:Min	
400kV NSLG-KISHANGANJ-I	17.08.23	13:10	17.08.23	16:35	03:25	--	--	--	99.54
400kV NSLG-KISHANGANJ-II	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	100
400kV NPRN-KISHANGANJ-I	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	100
400kV NPRN-KISHANGANJ-II	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	100
400kV NPRN-MUZ-1	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	100
400kV NPRN-MUZ-II	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	100
MUZ-KANTI(BSEB)-I	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	100
MUZ-KANTI(BSEB)-II	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	100
400kV BLY(PGCL)-MRT(PGCL)-I	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	100
400kV BLY(PGCL)-MRT(PGCL)-II	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	100
400kV MRT(PGCL)-MIND(PGCL)-III	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	100
400kV MRT(PGCL)-MIND(PGCL)-IV	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	100
400kV BLY(UPCL)-BLY(PGCL)-I	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	100
400kV BLY(UPCL)-BLY(PGCL)-II	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	100
400kV GKP-LKO-I	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	100
400kV GKP-LKO-II	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	100
400kV GKP-MZP-1	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	100
400kV GKP-MZP-2	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	100



1. AC Transmission Line/ ICT/ Static Var Compensator/ Series Compensator/ HVDC (Back-to-Back Stations and Bi-Pole Links)/ Line Reactors/ Bus Reactors Outage Details for the month of Sep-2023


SCHEDULE I

Element Name	Outage		Restoration		Inter-State Transmission Licensee Hrs:Min	Duration of Outage Attributable to			Reason of Outage	% Availability
	Date	Time	Date	Time		Others Hrs:Min	System constraint/Natural calamity/Militancy Hrs:Min	Deemed Available Hrs:Min		
400kV NSL-G-KISHANGANJ-I	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV NSL-G-KISHANGANJ-II	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV NPRN-KISHANGANJ-I	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV NPRN-KISHANGANJ-II	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV NPRN-MUZ-I	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV NPRN-MUZ-II	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
MUZ-KANTI(BSEB)-I	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
MUZ-KANTI(BSEB)-II	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV BL Y(PGCL)-MRT(PGCL)-I	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV BL Y(PGCL)-MRT(PGCL)-II	06.09.23	13:04	06.09.23	14:00	00:56	--	--	--	Tripping due to kite thread fault	99
	07.09.23	12:21	07.09.23	18:38	06:17	--	--	--	Tripping due to kite thread fault	
400kV MRT(PGCL)-MND(PGCL)-III	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV MRT(PGCL)-MND(PGCL)-IV	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV BL Y(UPCL)-BL Y(PGCL)-I	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV BL Y(UPCL)-BL Y(PGCL)-II	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV GK-P-LKO-I	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV GK-P-LKO-II	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV GK-P-MZP-1	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100
400kV GK-P-MZP-2	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	--	--	--	--	100




II. Elements where restoration time has exceeded the standards specified in Regulation 5 (b):- **NIL**

Element Name	Restoration time as specified in Regulation 5 (b) (in days)	Actual restoration time (in days)
		*NIL


III. Details of compensation paid by the inter-State transmission licensee- **NIL**

Element Name	Violation of Regulation 5 (a)		Violation of Regulation 5 (b)		Compensation paid (in Rs)
	% Availability prescribed	Actual % Availability	Restoration time prescribed (in days)	Actual restoration time (in days)	
Total					NIL



V. Data to be compiled by the inter-State Transmission Licensees

The restoration times for different types of failures of a transmission line and failure of Inter-Connecting Transformer (ICT) and reactor in the following format:

Sl. No.	Types of failures	Restoration Time (Days)		
A.	Elements of the Transmission line for Double Circuit (D/C) towers for 400 kV class.			
1.		Terrain type		
	Insulator failure	Plain	River bed	Hilly
	(i) Insulator failure in single phase	1 day(6:54hrs)-July23	--	NA
	(ii) Insulator failure in two phases	--	--	NA
	(iii) Insulator failure in three phases	--	--	NA
2.	Tower after collapse by Emergency Restoration System (ERS) for S/C, D/C and M/C separately	--	--	NA
3.	Tower after collapse without Emergency Restoration System (ERS) for S/C, D/C and M/C separately	--	--	NA
4.	Tower damage (not collapse)			
	One arm damage	--	--	NA
	Two arms damage	--	--	NA
5.	Snapping of phase conductor			
	Conductor snapping in single phase	--	--	NA
	Conductor snapping in two phases	--	--	NA
	Conductor snapping in three phases	--	--	NA
6.	Failure of earth wire	--	--	NA
7.	Insulator failure with conductor snapping	--	--	NA
8.	Any other combination of failures	--	--	NA
B.	Elements of the sub-station for each kV class separately			
1.	Failure of Inter Connecting Transformers (ICTs)			
	Restoration of the failed ICT			
	Other major failures in ICTs	Single phase unit	Three phase unit	
	(i) Replacement of faulty bushings	NA	NA	NA
	(ii) Replacement of failed/ blasted bushings	NA	NA	NA
	(iii) Replacement of faulty tap changers	NA	NA	NA
2.	Failure of Reactors			
	Restoration of the failed reactor	NA	NA	NA





भारत सरकार
Government of India
विद्युत मंत्रालय
Ministry of Power
पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति

Eastern Regional Power Committee

14, गोल्फ क्लब रोड, टॉलीमन, कोलकाता-700033
14 Golf Club Road, Tollygunj, Kolkata-700033



विद्युत संयोजन
ONE POWER, ONE FAMILY, ONE FUTURE

Tel. No.:033-24239651,24239658 FAX No.:033-24239652, 24239653 Web:www.erpc.gov.in

सं.No. ERPC/TAC/PL/2023-24/ **380**

दिनांक/ Date : 05.06.2023

सेवा में/To,

The Executive Director (ED & CEO),
Powerlinks Transmission Ltd,
10th Floor, DLF Tower-A,
District Centre- Jasola, New Delhi-110025

विषय: अप्रैल- 2023 माह का पूर्वी क्षेत्र में पावरलिंक्स ट्रांसमिशन प्रणाली की उपलब्धता के लिए प्रमाण पत्र
Subject: Certificate of availability of Powerlinks Transmission elements in Eastern Region for the month of April-2023

महोदय / Sir,

पूर्वी क्षेत्र में पावरलिंक्स की अंतर क्षेत्रीय ट्रांसमिशन तत्वों की उपलब्धता (%)*

Availability for Intra Regional Lines of Powerlinks Transmission elements in Eastern Region (%) * for

माह Month	उपलब्धता Availability
April-2023	100.000%

*गणना सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019-24 के अनुसार किया गया है।

*Calculations as per CERC tariff regulations 2019-24.

यह सदस्य सचिव के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

This issues with the approval of Member Secretary.

कार्यपालक अभियंता (संचालन)
Executive Engineer (Operation)

प्रतिलिपि: जनरल मैनेजर (O&P), पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड, विद्युत नगर, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल,
पिन-734015 (फैक्स: 0353 2568856)

Copy to: General Manager (O&P), Powerlinks Transmission Limited, Bidyut Nagar, Jalpaiguri, West Bengal, Pin-734015
(Fax: 0353 2568856)

Availability of POWERLINKS Transmission Lines for April-2023

Sl. No.	Voltage Level (kV)	Name of Line	Line Length (CKM)	NSC	Weightage Factor (NSC X CKM)	Total duration Available for Consideration (in Minute)	Duration of Outage attributable to										100*ΣW(T _{Trial} -T _{Trial})/ΣW _T	No of Tripping ga	Total No of Trippings
							Attributable to Transmission Licensee		Attributable to Others		System Constraints / Natural Claimity / Millage		Outage Under the Category of Deemed available						
							Hrs.	Min.	Hrs.	Min.	Hrs.	Min.	Hrs.	Min.	Hrs.	Min.			
1	400	NSLG-KSNE-I	93.3	12	1118.46	42257	0	0	0	0	15	43	8	50	100.00	100.00	Apr-23	0	
2	400	NSLG-KSNE- II	93.3	12	1118.46	43200	0	0	0	0	0	0	10	56	100.00	100.00		0	
3	400	KSNE-NPRN-I	66.0	12	792.02	43200	0	0	0	0	0	0	25	13	100.00	100.00		0	
4	400	KSNE-NPRN-II	66.0	12	792.02	43200	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00		0	
5	400	NPRN-MUZ-I	238.5	12	2862.37	43200	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.000	0	
6	400	NPRN-MUZ-II	238.5	12	2862.37	43200	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.000	0	
7	220	MUZ-KANTI-I	24.1	3	72.15	43200	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00		0	
8	220	MUZ-KANTI-II	24.1	3	72.15	43200	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00		0	
					9692										9692				

% Availability 100.000

Sd/-
EE(Operation)



भारत सरकार
Government of India
विद्युत मंत्रालय
Ministry of Power
पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति

Eastern Regional Power Committee
14, गॉल्फ क्लब रोड, टॉलीगंज, कोलकाता-700033
14 Golf Club Road, Tollygunj, Kolkata-700033



Tel No.: 033-24239657, 24239650 FAX No.: 033-24239652, 24239653 Web: www.erpc.gov.in

सं:No. ERPC/TAC/PL/2023-24/ 523

दिनांक/ Date : 07.07.2023

To
The Executive Director (ED & CEO),
Powerlinks Transmission Ltd,
10th Floor, DLF Tower-A,
District Centre- Jasola, New Delhi-110025

मई - 2023 माह तक का पूर्वी क्षेत्र में पावरलिंक्स ट्रांसमिशन प्रणाली की उपलब्धता के लिए प्रमाण पत्र
Certificate of availability of Powerlinks Transmission elements in Eastern Region for the month upto
May-2023

पूर्वी क्षेत्र में पावरलिंक्स की अंतर क्षेत्रीय ट्रांसमिशन तत्वों की उपलब्धता (%) *
Availability for Intra Regional Lines of Powerlinks Transmission elements in Eastern Region (%) * for

माह Month	उपलब्धता Availability
May-2023	100.000%

*गणना सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019-24 के अनुसार किया गया है।

*Calculations as per CERC tariff regulations 2019-24.

यह सदस्य सचिव के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

This issues with the approval of Member Secretary.


कार्यपालक अभियंता
Executive Engineer

प्रतिलिपि: जनरल मैनेजर (O&P), पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड, विद्युत नगर, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल ,
पिन-734015 (फैक्स: 0353 2568856)

Copy to: General Manager (O&P), Powerlinks Transmission Limited, Bidyut Nagar, Jalpaiguri,
West Bengal, Pin-734015 (Fax: 0353 2568856)

कार्यपालक अभियंता
Executive Engineer
पू.क्षे.वि.स., भा.स., वि.मंत्रा.
ERPC, GOI, MOP
टॉलीगंज, कोलकाता-33
Tollygunge Kol-33

Availability of POWERLINKS Transmission Lines for May-2023

Sl. No.	Voltage Level (kV)	Name of Line	Line Length (CKM)	NSC	Weightage Factor for (NSC X CKM)	Total duration Available for Consideration (in Minute)	Duration of Outage								100*ΣW(Tl-Tnal)/Tl/ΣW(Tl-Tnal)/(Tl*Wt)	No of Trippings	Total No. of Trippings		
							Attributable to Transmission Licencee		Attributable to Others		Attributable to System Constraints / Natural Climacy / Militancy		Outage Under the Category of Deemed available						
							Hrs.	Min.	Hrs.	Min.	Hrs.	Min.	Hrs.	Min.					
							Tl	Min.	Hrs.	Min.	Hrs.	Min.	Hrs.	Min.					
1	400	NSLG-KSNE-I	93.3	12	1119.46	44280	0	0	6	0	0	0	0	0	1119.46	100.00	100.000	May-23	0
2	400	NSLG-KSNE- II	93.3	12	1119.46	44640	0	0	0	0	0	0	0	0	1119.46	100.00			0
3	400	KSNE-NPRN-I	66.0	12	792.02	44640	0	0	0	0	0	0	0	0	792.02	100.00			0
4	400	KSNE-NPRN-II	66.0	12	792.02	44640	0	0	0	0	0	0	0	0	792.02	100.00			0
5	400	NPRN-MUZ-I	238.5	12	2862.37	43974	0	0	11	6	0	0	0	0	2862.37	100.00			0
6	400	NPRN-MUZ-II	238.5	12	2862.37	44130	0	0	8	30	0	0	0	0	2862.37	100.00			0
7	220	MUZ-KANTI-I	24.1	3	72.15	44640	0	0	0	0	0	0	0	0	72.15	100.00			0
8	220	MUZ-KANTI-II	24.1	3	72.15	44640	0	0	0	0	0	0	0	0	72.15	100.00			0
					9692										9692				

% Availability 100.000


Sd/-
EE(Operation)



भारत सरकार
Government of India
विद्युत मंत्रालय
Ministry of Power
पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति

Eastern Regional Power Committee

14 गोल्फ क्लब रोड, टॉलीगुंज, कोलकाता-700033
14 Golf Club Road, Tollygunge, Kolkata-700033



Tel No. :033-24239657, 24239650 FAX No.:033-24239652, 24239653 Web: www.erpc.gov.in

सं. No. ERPC/TAC/PL/2023-24/ 655

दिनांक/ Date : 03.08.2023

To
The Executive Director (ED & CEO),
Powerlinks Transmission Ltd.,
10th Floor, DLI Tower-A,
District Centre- Jasola, New Delhi-110025

जून- 2023 माह तक का पूर्वी क्षेत्र में पावरलिंक्स ट्रांसमिशन प्रणाली की उपलब्धता के लिए प्रमाण पत्र
Certificate of availability of Powerlinks Transmission elements in Eastern Region for the month up
June-2023

पूर्वी क्षेत्र में पावरलिंक्स की अंतर क्षेत्रीय ट्रांसमिशन तत्वों की उपलब्धता (%) *
Availability for Intra Regional Lines of Powerlinks Transmission elements in Eastern Region (%) * for

माह Month	उपलब्धता Availability
June-2023	100.000%

*गणना सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019-24 के अनुसार किया गया है।

*Calculations as per CERC tariff regulations 2019-24.

यह सदस्य सचिव के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

This issues with the approval of Member Secretary.

कार्यपालक अभियंता
Executive Engineer
पू.क्ष वि.स., भा.स., वि.मंत्रा.
ERPC, GOI, MOP
टॉलीगुंज, कोलकाता-33
Tollygunge, Kol-33

Accepted
3.8.23
कार्यपालक अभियंता
Executive Engineer

प्रतिलिपि: जनरल मैनेजर (O&P), पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड, विद्युत नगर, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल ,
पिन-734015 (फैक्स: 0353 2568856)

Copy to: General Manager (O&P), Powerlinks Transmission Limited, Bidyut Nagar, Jalpaiguri,
West Bengal, Pin-734015 (Fax: 0353 2568856)

Availability of POWERLINKS Transmission Lines for June-2023

Sl. No.	Voltage Level (kV)	Name of Line	Line Length (CKM)	NSC	Weightage Factor (NSC X CKM)	Total duration Available for Consideration (in Minute)	Duration of Outage								T _{rai} (Min)	W _i (T _i -T _{rai}) / T _i	100*ΣW _i (T _i -T _{rai})/T _i / ΣW _i	No of Trippings	Total No. of Trippings		
							Attributable to Transmission Licencee		Attributable to Others		Attributable to System Constraints / Natural Claimity / Militancy									Outage Under the Category of Deemed available	
							Hrs.	Min.	Hrs.	Min.	Hrs.	Min.	Hrs.	Min.							
1	400	NSLG-KSNE-I	93.3	12	1119.46	43200	0	0	0	0	0	0	0	1119.46	100.00	100.000	Jun-23	0			
2	400	NSLG-KSNE- II	93.3	12	1119.46	43200	0	0	0	0	0	0	0	1119.46	100.00			0			
3	400	KSNE-NPRN-I	66.0	12	792.02	43200	0	0	0	0	0	0	0	792.02	100.00			0			
4	400	KSNE-NPRN-II	66.0	12	792.02	43200	0	0	0	0	0	0	0	792.02	100.00			0			
5	400	NPRN-MUZ-I	238.5	12	2862.37	42754	0	0	7	26	0	0	0	2862.37	100.00			0			
6	400	NPRN-MUZ-II	238.5	12	2862.37	42603	0	0	9	57	0	0	0	2862.37	100.00			0			
7	220	MUZ-KANTI-I	24.1	3	72.15	43200	0	0	0	0	0	0	0	72.15	100.00			0			
8	220	MUZ-KANTI-II	24.1	3	72.15	43200	0	0	0	0	0	0	0	72.15	100.00			0			
					9692									9692							

% Availability 100.000

Sd/-
EE(Operation)



भारत सरकार
Government of India
विद्युत मंत्रालय
Ministry of Power
पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति

Eastern Regional Power Committee

14, गोल्फ क्लब रोड, टॉलीगंज, कोलकाता-700033

14 Golf Club Road, Tollygunge, Kolkata-700033



Tel. No. :033-24239657, 24239650 FAX No.:033-24239652, 24239653 Web: www.erpc.gov.in

सं. No. ERPC/TAC/PL/2023-24/ 772

दिनांक/ Date : 31.08.2023

To
The Executive Director (ED & CEO),
Powerlinks Transmission Ltd.,
10th Floor, DLF Tower-A,
District Centre- Jasola, New Delhi-110025

जुलाई- 2023 माह तक का पूर्वी क्षेत्र में पावरलिंक्स ट्रांसमिशन प्रणाली की उपलब्धता के लिए प्रमाण पत्र
Certificate of availability of Powerlinks Transmission elements in Eastern Region for the month of
July-2023

पूर्वी क्षेत्र में पावरलिंक्स की अंतर क्षेत्रीय ट्रांसमिशन तत्वों की उपलब्धता (%) *
Availability for Intra Regional Lines of Powerlinks Transmission elements in Eastern Region (%) * for

माह Month	उपलब्धता Availability
July-2023	100.000%

*गणना सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019-24 के अनुसार किया गया है।

*Calculations as per CERC tariff regulations 2019-24.

यह सदस्य सचिव के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

This issues with the approval of Member Secretary.

कार्यपालक अभियंता
Executive Engineer
पू.क्षे.वि.स., भा.स., वि.मंत्रा.
ERPC, GOI, MOP
टॉलीगंज, कोलकाता-33
Tollygunge, Kol-33

A. K. Saha 31.8.23
कार्यपालक अभियंता
Executive Engineer

प्रतिलिपि: जनरल मैनेजर (O&P), पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड, विद्युत नगर, जलपाईगुरी, पश्चिम बंगाल,
पिन-734015 (फैक्स: 0353 2568856)

Copy to: General Manager (O&P), Powerlinks Transmission Limited, Bidyut Nagar, Jalpaiguri,
West Bengal, Pin-734015 (Fax: 0353 2568856)

Availability of POWERLINKS Transmission Lines for July-2023

Sl. No.	Voltage Level (kV)	Name of Line	Line Length (CKM)	NSC	Weightage Factor (NSC X CKM)	Total duration Available for Consideration (in Minute)	Duration of Outage										W(Tl-Tnal) / (Tl*Wi)	100*Σ(W(Tl-Tnal)/Tl) / ΣWi	No of Trippings	Total No.of Trippings
							Attributable to Transmission Licencee		Attributable to Others		Attributable to System Constraints / Natural Claimity / Militancy		Outage Under the Category of Deemed available							
							Hrs.	Min.	Hrs.	Min.	Hrs.	Min.	Hrs.	Min.	Hrs.	Min.				
1	400	NSLG-KSNE-I	93.3	12	1119.46	44640	0	0	0	0	0	0	0	0	1119.46	100.00	Jul-23	0		
2	400	NSLG-KSNE- II	93.3	12	1119.46	44640	0	0	0	0	0	0	0	0	1119.46	100.00		0		
3	400	KSNE-NPRN-I	66.0	12	792.02	44640	0	0	0	0	0	0	0	0	792.02	100.00		0		
4	400	KSNE-NPRN-II	66.0	12	792.02	44640	0	0	0	0	0	0	0	0	792.02	100.00		0		
5	400	NPRN-MUZ-I	238.5	12	2862.37	44640	0	0	0	0	0	0	0	0	2862.37	100.00		0		
6	400	NPRN-MUZ-II	238.5	12	2862.37	44640	0	0	0	0	0	0	0	0	2862.37	100.00		0		
7	220	MUZ-KANTI-I	24.1	3	72.15	44196	0	0	7	24	0	0	0	0	72.15	100.00		0		
8	220	MUZ-KANTI-II	24.1	3	72.15	44024	0	0	10	16	0	0	0	0	72.15	100.00		0		
					9692										9692					

% Availability 100.000

Sd/-
EE(Operation)



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

Government of India

विद्युत् मंत्रालय

Ministry of Power

पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत् समिति

सं: No. ERPC/TAC/PL/2023-24/963
ERPC/TAC/PL/2023-24/963

दिनांक/ Date : 11.10.2023

To
The Executive Director (ED & CEO),
Powerlinks Transmission Ltd,
10th Floor, DLF Tower-A,
District Centre- Jasola, New Delhi-110025

अगस्त - 2023 माह तक का पूर्वी क्षेत्र में पावरलिंक्स ट्रांसमिशन प्रणाली की उपलब्धता के लिए प्रमाण पत्र
Certificate of availability of Powerlinks Transmission elements in Eastern Region for the month upto
August-2023

पूर्वी क्षेत्र में पावरलिंक्स की अंतर क्षेत्रीय ट्रांसमिशन तत्वों की उपलब्धता (%)*

Availability for Intra Regional Lines of Powerlinks Transmission elements in Eastern Region (%) * for


माह Month	उपलब्धता Availability
August-2023	99.947%

*गणना सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019-24 के अनुसार किया गया है।

*Calculations as per CERC tariff regulations 2019-24.

यह सदस्य सचिव के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

This issues with the approval of Member Secretary.



(S. Kejriwal)

अधीक्षण अभियंता /SE (Operation)

एस. केजरीवाल / S. KEJRIWAL

अधीक्षण अभियंता / Superintending Engineer

पू.क्षे.वि.स / E. R. P. C.

विद्युत् मंत्रालय / Ministry of Power

भारत सरकार / Govt. of India

प्रतिलिपि: जनरल मैनेजर (O&M), पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड, विद्युत् नगर, जलपाईगुड़ी, कोलकाता-700033,
पिन-734015 (फैक्स: 0353 2568856)

Copy to: Regional Head-(O&M), Eastern Region Operations Powerlinks Transmission Ltd., C/O Powergrid Corporation of India Ltd, 400/220 KV Substation, New Siliguri (Binaguri), Village+PO- Balram, (Via- Kamarvita), Siliguri, 735135, West Bengal, India

Availability of POWERLINKS Transmission Lines for August-2023

Sl. No.	Voltage Level (kV)	Name of Line	Line Length (CKM)	NSC	Weightage Factor (NSC X CKM)	Total duration Available for Consideration (in Minute)	Duration of Outage										W/(T _{trial} -T _{trial})/T _{trial}	100*ΣW/(T _{trial} /T _{trial})/ΣW _i	No of Trippings	Total No. of Trippings
							Attributable to Transmission Licencee		Attributable to Others		Attributable to System Constraints / Natural Calamity / Militancy									
							Hrs.	Min.	Hrs.	Min.	Hrs.	Min.	Hrs.	Min.	Hrs.	Min.				
1	400	NSLG-KSNE-I	93.3	12	1119.46	44640	3	25	0	0	0	0	0	0	0	205	1114.32	99.54	1	
2	400	NSLG-KSNE- II	93.3	12	1119.46	44640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1119.46	100.00	0	
3	400	KSNE-NPRN-I	66.0	12	792.02	43929	0	0	11	51	0	0	0	0	0	0	792.02	100.00	0	
4	400	KSNE-NPRN-II	66.0	12	792.02	44022	0	0	10	18	0	0	0	0	0	0	792.02	100.00	0	
5	400	NPRN-MUZ-I	238.5	12	2862.37	43966	0	0	11	14	0	0	0	0	0	0	2862.37	100.00	0	
6	400	NPRN-MUZ-II	238.5	12	2862.37	43428	0	0	20	12	0	0	0	0	0	0	2862.37	100.00	0	
7	220	MUZ-KANTI-I	24.1	3	72.15	44640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.15	100.00	0	
8	220	MUZ-KANTI-II	24.1	3	72.15	44640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.15	100.00	0	
					9692											52	9687			

% Availability 99.947

Sd/-
SE(Operation)



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

Government of India

विद्युत् मंत्रालय

Ministry of Power

पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत् समिति

सं:No. ERPC/TAC/PL/2023 Eastern Regional Power Committee
ERPC/TAC/PL/2023-24/1058

दिनांक/ Date : 03.11.2023

To
The Executive Director (ED & CEO),
Powerlinks Transmission Ltd,
10th Floor, DLF Tower-A,
District Centre- Jasola, New Delhi-110025

सितम्बर - 2023 माह तक का पूर्वी क्षेत्र में पावरलिंक्स ट्रांसमिशन प्रणाली की उपलब्धता के लिए प्रमाण पत्र

Certificate of availability of Powerlinks Transmission elements in Eastern Region for the month upto September -2023

पूर्वी क्षेत्र में पावरलिंक्स की अंतर क्षेत्रीय ट्रांसमिशन तत्वों की उपलब्धता (%)*

Availability for Intra Regional Lines of Powerlinks Transmission elements in Eastern Region (%) * for


माह Month	उपलब्धता Availability
September -2023	100.000%

*गणना सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019-24 के अनुसार किया गया है।

*Calculations as per CERC tariff regulations 2019-24.

यह सदस्य सचिव के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

This issues with the approval of Member Secretary.

 03/11/2023

(S. Kejriwal)

अधीक्षण अभियंता /SE (Operation)

एस. केजरीवाल / S. KEJRIWAL

अधीक्षण अभियंता / Superintending Engineer

ए. ए. सी. / E. R. P. C.

विद्युत् मंत्रालय / Ministry of Power

भारत सरकार / Govt. of India

कोलकाता / Kolkata-33

प्रतिलिपि: जनरल मैनेजर (O&P), पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड, विद्युत् नगर, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल,
पिन-734015 (फैक्स: 0353 2568856)

Copy to: Regional Head-(O&M), Eastern Region Operations Powerlinks Transmission Ltd., C/O Powergrid Corporation of India Ltd, 400/220 KV Substation, New Siliguri (Binaguri), Village+PO- Balram, (Via- Kamarvita), Siliguri, 735135, West Bengal, India

14 गोल्फ क्लब रोड, टालीगंज, कोलकाता- 700033 | 14 Golf Club Road, Tollygunge, Kolkata- 700033

Telephone: 033-24239650 / 24239659 / 24239656 | www.erpc.gov.in | E-mail: mserrpc-power@nic.in

Availability of POWERLINKS Transmission Lines for September-2023

Sl. No.	Voltage Level (kV)	Name of Line	Line Length (CKM)	NSC	Weightage Factor (NSC X CKM)	Total duration Available for Consideration (in Minute)	Duration of Outage										100*ΣW _i (T _i -T _{total})/T _i / ΣW _i	No of Trippings	Total No. of Trippings
							Attributable to Transmission Licensee		Attributable to Others		Attributable to System Constraints / Natural Calamity / Militancy		Outage Under the Category of Deemed available						
							Hrs.	Min.	Hrs.	Min.	Hrs.	Min.	Hrs.	Min.	Hrs.	Min.			
							Hrs.	Min.	Hrs.	Min.	Hrs.	Min.	Hrs.	Min.	Hrs.	Min.			
1	400	NSLG-KSNE-I	93.3	12	1119.46	43200	0	0	0	0	0	0	0	0	1119.46	100.00	1		
2	400	NSLG-KSNE- II	93.3	12	1119.46	43200	0	0	0	0	0	0	0	0	1119.46	100.00	0		
3	400	KSNE-NPRN-I	66.0	12	792.02	43200	0	0	0	0	0	0	0	0	792.02	100.00	0		
4	400	KSNE-NPRN-II	66.0	12	792.02	43200	0	0	0	0	0	0	0	0	792.02	100.00	0		
5	400	NPRN-MUZ-I	238.5	12	2862.37	43200	0	0	0	0	0	0	0	0	2862.37	100.00	0		
6	400	NPRN-MUZ-II	238.5	12	2862.37	43200	0	0	0	0	0	0	0	0	2862.37	100.00	0		
7	220	MUZ-KANTI-I	24.1	3	72.15	43200	0	0	0	0	0	0	0	0	72.15	100.00	0		
8	220	MUZ-KANTI-II	24.1	3	72.15	43104	0	0	1	36	0	0	0	0	72.15	100.00	0		
					9692										9692				

% Availability 100.000

Sd/-
SE(Operation)



भारत सरकार
Government of India
विद्युत मंत्रालय
Ministry of Power
उत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति
Northern Regional Power Committee

No. NRPC/OPR/116/3/2023/ 5975

Dated: 14.06.2023


विषय: ट्रांसमिशन सिस्टम उपलब्धता के लिए प्रमाणपत्र।
Subject: Certificate for Transmission System Availability

Clause 2.4.4 of IEGC 2010)

As per the records, monthly availability of transmission system is hereby certified and given below:

Name of Transmission Licensee	Month	Availability (%)
POWERLINK's	April 2023	
AC System		99.4936
Northern – Eastern Region		
AC System		100.0000

The Above availability has been calculated as per the procedure laid down in Appendix-II to III of Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2019.


14.06.2023
(वी. के. सिंह)
(V. K. Singh)
सदस्य सचिव
Member Secretary

To,
ED & CEO
Powerlink Transmission Limited
10th Floor, DLF Tower A
District Centre, Jasola
New Delhi – 110025



भारत सरकार
Government of India
विद्युत मंत्रालय
Ministry of Power
उत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति
Northern Regional Power Committee

No. NRPC/OPR/116/3/2023/6293

दिनांक: 24 जुलाई 2023

विषय: ट्रांसमिशन सिस्टम उपलब्धता के लिए प्रमाणपत्र।
Subject: Certificate for Transmission System Availability


(संदर्भ: IEGC 2010 का खंड 2.4.4)

रिकार्ड के अनुसार, परीक्षण प्रणाली की मई 2023 माह की उपलब्धता को निम्नवत प्रमाणित किया जाता है:
As per the records, availability for May 2023 month of following transmission system is hereby certified as below:

ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी का नाम Name of Transmission Licensee	महीना Month	उपलब्धता (%) Availability (%)
POWERLINK's	May 2023	
AC System		100.0000
Northern – Eastern Region		
AC System		100.0000

उपरोक्त उपलब्धता की गणना केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम, 2019 के परिशिष्ट- II से III में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई है।

The Above availability has been calculated as per the procedure laid down in Appendix-II to III of Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2019.


24.07.2023

(वी. के. सिंह)

(V. K. Singh)

सदस्य सचिव

Member Secretary

To,
ED & CEO
Powerlink Transmission Limited
10th Floor, DLF Tower A
District Centre, Jasola
New Delhi – 110025



भारत सरकार
Government of India
विद्युत मंत्रालय
Ministry of Power
उत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति
Northern Regional Power Committee

No. NRPC/OPR/116/3/2023/ 6341

दिनांक: 04.08.2023

विषय: ट्रांसमिशन सिस्टम उपलब्धता के लिए प्रमाणपत्र।
Subject: Certificate for Transmission System Availability


(संदर्भ: IEGC 2010 का खंड 2.4.4)

रिकार्ड के अनुसार, पारेषण प्रणाली की जून-2023 माह की उपलब्धता को निम्नवत प्रमाणित किया जाता है:
As per the records, availability for June-2023 month of following transmission system is hereby certified as below:

ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी का नाम Name of Transmission Licensee	महीना Month	उपलब्धता (%) Availability (%)
POWERLINK's	June 2023	
AC System		100.0000
Northern – Eastern Region		
AC System		100.0000

उपरोक्त उपलब्धता की गणना केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम, 2019 के परिशिष्ट- II से III में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई है।

The Above availability has been calculated as per the procedure laid down in Appendix-II to III of Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2019.


04.08.2023

(वी. के. सिंह)

(V. K. Singh)

सदस्य सचिव

Member Secretary

To,
ईडी एवं सीईओ
पावरलिनक ट्रांसमिशन लिमिटेड
10वीं मंजिल, डीएलएफ टॉवर ए
जिला केंद्र, जसोला
नई दिल्ली-110025



भारत सरकार
Government of India
विद्युत मंत्रालय
Ministry of Power
उत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति
Northern Regional Power Committee

No. NRPC/OPR/116/3/2023/

दिनांक: 20.09.2023

विषय: ट्रांसमिशन सिस्टम उपलब्धता के लिए प्रमाणपत्र ।
Subject: Certificate for Transmission System Availability


(संदर्भ: IEGC 2010 का खंड 2.4.4)

रिकार्ड के अनुसार, पांचगण प्रणाली की जुलाई -2023 माह की उपलब्धता को निम्नवत प्रमाणित किया जाता है:
As per the records, availability for July-2023 month of following transmission system is hereby certified as below:

ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी का नाम Name of Transmission Licensee	महीना Month	उपलब्धता (%) Availability (%)
POWERLINK's	July 2023	
AC System		99.8091
Northern – Eastern Region		
AC System		100.0000

उपरोक्त उपलब्धता की गणना केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम, 2019 के परिशिष्ट- II से III में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई है।

The Above availability has been calculated as per the procedure laid down in Appendix-II to III of Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2019.


20/09/2023
(वी. के. सिंह)
(V. K. Singh)
सदस्य सचिव
Member Secretary

To,
ईडी एवं सीईओ
पावरलिनक ट्रांसमिशन लिमिटेड
10 वीं मंजिल, डीएलएफ टॉवर ए
जिला केंद्र, जसोला
नई दिल्ली-110025

I/31028/2023



भारत सरकार
Government of India
विद्युत मंत्रालय
Ministry of Power
उत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति
Northern Regional Power Committee

No. NRPC/OPR/116/3/2023/

दिनांक: 18.10.2023

विषय: ट्रांसमिशन सिस्टम उपलब्धता के लिए प्रमाणपत्र।

Subject: Certificate for Transmission System Availability


रिकार्ड के अनुसार, पारेषण प्रणाली की अगस्त-2023 माह की उपलब्धता को निम्नवत प्रमाणित किया जाता है:

As per the records, availability for August-2023 month of following transmission system is hereby certified as below:

ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी का नाम Name of Transmission Licensee	महीना Month	उपलब्धता (%) Availability (%)
POWERLINK's	August 2023	
AC System		100.0000
Northern – Eastern Region		
AC System		100.0000

उपरोक्त उपलब्धता की गणना केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम, 2019 के परिशिष्ट- II से III में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई है।

The Above availability has been calculated as per the procedure laid down in Appendix-II to III of Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2019.


18/10/2023
(वी. के. सिंह)
(V. K. Singh)
सदस्य सचिव
Member Secretary

To,
ईडी एवं सीईओ
पावरलिनक ट्रांसमिशन लिमिटेड
10 वीं मंजिल, डीएलएफ टॉवर ए
जिला केंद्र, जसोला
नई दिल्ली-110025

I/32175/2023



भारत सरकार

Government of India

विद्युत मंत्रालय

Ministry of Power

उत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति

Northern Regional Power Committee

No. NRPC/OPR/116/3/2023/

दिनांक: 06.12.2023

विषय: ट्रांसमिशन सिस्टम उपलब्धता के लिए प्रमाणपत्र ।

Subject: Certificate for Transmission System Availability


(संदर्भ: IEGC 2010 का खंड 2.4.4)

रिकार्ड के अनुसार, पारेषण प्रणाली की नितम्बर -2023 माह की उपलब्धता को निम्नवत प्रमाणित किया जाता है:
As per the records, availability for September-2023 month of following transmission system is hereby certified as below:

ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी का नाम Name of Transmission Licensee	महीना Month	उपलब्धता (%) Availability (%)
POWERLINK's	September 2023	
AC System		99.8093
Northern – Eastern Region		
AC System		100.0000

उपरोक्त उपलब्धता की गणना केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम, 2019 के परिशिष्ट- II से III में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई है।

The Above availability has been calculated as per the procedure laid down in Appendix-II to III of Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2019.


06/12/2023
(वी. के. सिंह)
(V. K. Singh)
सदस्य सचिव
Member Secretary

To,
ईडी एवं सीईओ
पॉवरलिनक ट्रांसमिशन लिमिटेड
10 वीं मंजिल, डीएलएफ टॉवर ए
जिला केंद्र, जसोला
नई दिल्ली-110025