



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / Government of India

विद्युत मंत्रालय / Ministry of Power

पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति / Eastern Regional Power Committee

सं:No. ERPC/TAC/PL/2025-26/ 1344

दिनांक/ Date: 30.10.2025

To
The Executive Director (ED & CEO),
Powerlinks Transmission Ltd,
10th Floor, DLF Tower-A,
District Centre- Jasola, New Delhi-110025

सितंबर -2025 माह तक का पूर्वी क्षेत्र में पावरलिंक्स ट्रांसमिशन प्रणाली की उपलब्धता के लिए प्रमाणपत्र

Certificate of availability of Powerlink Transmission elements in Eastern Region for the month upto September- 2025

पूर्वी क्षेत्र में पावरलिंक्स की अंतर क्षेत्रीय ट्रांसमिशन तत्वों की उपलब्धता (%)*

Availability for Intra Regional Lines of Powerlinks Transmission elements in Eastern Region (%) * for


माह Month	उपलब्धता Availability
September- 2025	100.000%

*गणना सीईआरसी टैरिफ विनियम 2024-29 के अनुसार किया गया है।

*Calculations as per CERC tariff regulations 2024-29.

यह सदस्य सचिव के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

This issues with the approval of Member Secretary.


(S. Kejriwal)
अधीक्षण अभियंता /SE (Operation)
विद्युत मंत्रालय / Ministry of Power
भारत सरकार / Govt. of India
कोलकाता / Kolkata-33

प्रतिलिपि: जनरल मैनेजर (O&P), पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड, विद्युत नगर, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल,
पिन-734015 (फैक्स: 0353 2568856)

Copy to: Regional Head-(O&M), Eastern Region Operations Powerlinks Transmission Ltd., C/
Powergrid Corporation of India Ltd, 400/220 KV Substation, New Siliguri (Binaguri)
Village+PO- Balram, (Via- Kamarvita), Siliguri, 735135, West Bengal, India

Availability of POWERLINKS Transmission Lines for Sep-2025

Sl. No.	Voltage Level (kV)	Name of Line	Line Length (CKM)	NSC	Weightage Factor (NSC X CKM)	Total duration Available for Consideration (in Minute) Ti	Duration of Outage								Tnai (Min)	Wi(Ti-Tnai) /Ti	Wi(Ti-Tnai) /(Ti*Wi)	100*Σ[Wi(Ti-Tnai)/Ti] /ΣWi	No of Trippings	Total No.of Trippings
							Attributable to Transmission Licencee		Attributable to Others		Attributable to System Constraints / Natural Calamity / Militancy		Outage Under the Category of Deemed available							
							Hrs.	Min.	Hrs.	Min.	Hrs.	Min.	Hrs.	Min.					100.000	Sep-25
1	400	NSLG-KSNE-I	93.3	12	1119.46	43200	0	0	0	0	0	0	3	8	0	1119.46	100.00	0		
2	400	NSLG-KSNE- II	93.3	12	1119.46	43200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1119.46	100.00	0		
3	400	KSNE-NPRN-I	66.0	12	792.02	43200	0	0	0	0	0	0	3	36	0	792.02	100.00	0		
4	400	KSNE-NPRN-II	66.0	12	792.02	43200	0	0	0	0	0	0	1	2	0	792.02	100.00	0		
5	400	NPRN-MUZ-I	238.5	12	2862.37	43200	0	0	0	0	0	0	6	50	0	2862.37	100.00	0		
6	400	NPRN-MUZ-II	238.5	12	2862.37	43200	0	0	0	0	0	0	4	50	0	2862.37	100.00	0		
7	220	MUZ-KANTI-I	24.1	3	72.15	43029	0	0	2	51	0	0	0	0	0	72.15	100.00	0		
8	220	MUZ-KANTI-II	24.1	3	72.15	43064	0	0	2	16	0	0	0	0	0	72.15	100.00	0		
					9692											9692				

No mins of

43200

% Availability 100.000

Sd/-
SE(Operation)